

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронич. и адрес)

Предписания № 22 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Северская гимназия»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, индивидуального лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(МБОУ «Северская гимназия»)

(гражданка, владельцы собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 22 «01» 03 2018 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 13 ч. 00 мин. «12» 03 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «06» 04 2018 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору)

ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Дунаевой Ириной Викторовной

(гражданин(ка), фамилия, имя, отчество, место жительства)

зданий, помещений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 88

совместно с Директором МБОУ «Северская гимназия» Мирошниковой И.С., заместителем директора МБОУ «Северская гимназия» по АХР Саваченко Т.А.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в процессе)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа (электронный ключ) запоров (электронный замок) на дверях эвакуационных выходов в здании.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33, 35, п/п а 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской	23.04.2018	

		Федератив от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).	
2.	Обеспечить исправное состояние механизмов для samozакрывающихся противопожарной двери в кабинете химии, помещении лаборантской.	п. 37(1) ППР в РФ.	23.04.2018
3.	Исключить хранение деревянного шкафа, стоечных упаковок у электролита в кабинете информатики.	п/п ж п. 42 ППР в РФ	23.04.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроков их устранения физические и юридические лица, в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в многоквартирных домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков, а в домах с индивидуальным жилищным строительством - на собственников помещений в многоквартирном доме.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1

МЧС России» по пожарному надзору Дунаева И.В.

«06» 04 2018 г.



Предписания для исполнения получить:

[Signature]

Директор МБОУ «Северская гимназия»

Миркинкова Ирина Сергеевна

«06» 04 2018 г.