

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)  
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 373 / 1 / 1-4  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Северская гимназия»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

*МБОУ «Северская гимназия», расположенному по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 88.*

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»* по пожарному надзору № 373 от «11» сентября 2012 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «17» сентября 2012 г. по 15 ч. 00 мин. «12» октября 2012 г.

проведена проверка *государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*по пожарному надзору капитаном внутренней службы Азимовой Ларисой Павловной в отношении МБОУ*

проводящего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*«Северская гимназия» по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 88.*

совместно с *Заместителем директора по АХР Савченко Татьяной Александровной*

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить соблюдение проектного решения, а именно: решение рабочего проекта № 220-07.10-АПС, разработанного в соответствии с требованиями свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175, предусматривающего установку адресных дымовых пожарных извещателей в помещении спортивного зала № 1, в количестве 12 штук, спортивного зала № 2, в количестве 12 штук, в помещении актовом зала, в количестве 9 штук, а также требований нормативных до-	п.61 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме" (далее - Правила противопожарного режима) - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-	30.08. 2013г	

	<p>кументов по пожарной безопасности: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), статья 83, часть 1.</p>	<p>вующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
2.	<p>Обеспечить соблюдение проектного решения, а именно: решение рабочего проекта № 220-07.10-АПС, разработанного в соответствии с требованиями свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2009, утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 176, предусматривающего подключение акустических модулей до распределительных коробок соединительных линий СОУЭ проводом КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75.</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), Статья 4 - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>СП 6.13130.2009, п.4.1 - Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).</p>	30.08. AD13	
3.	<p>Выполнить покрытие пола в актовом зале из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону</p>	09.12. AD16	



4.	Разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с установленными требованиями Правил противопожарного режима, для каждого пожароопасного помещения.	п.2 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" - В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. п.460 - Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	20.03.13
----	---	---	----------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица - в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8  
МЧС России» по пожарному надзору Азимова Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » октября 20 12 г.



М.П.\*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «Северская гимназия»

(должность)

Мирошникова  
Ирина Сергеевна

(фамилия, инициалы)

« 13 » октября 20 12 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.