

Отчет  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности  
в МБОУ «Северская гимназия» от 20.04.2018

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Дата и номер предписания	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ для каждого пожароопасного помещения складского назначения	№20/1/1-4 от 26.04.2017	23.04.2018	Выполнено
2	Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного помещения складского назначения	№20/1/1-4 от 26.04.2017	23.04.2018	Выполнено
3	В складском помещении обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	№20/1/1-4 от 26.04.2017	23.04.2018	Выполнено
4	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения (помещения №009,031,021) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	№20/1/1-4 от 26.04.2017	23.04.2018	Выполнено
5	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа (электронный ключ) запоров (электронный замок) на дверях эвакуационных выходов в здании	№22/1/1 от 06.04.2018	23.04.2018	Выполнено
6	Обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарной двери в кабинете химии, помещении лаборантской	№22/1/1 от 06.04.2018	23.04.2018	Выполнено
7	Исключить хранение деревянного шкафа, стораемых упаковок у электрошита в кабинете информатики	№22/1/1 от 06.04.2018	23.04.2018	Выполнено

Директор МБОУ «Северская гимназия»



Мирошникова И.С.